



ООО «КАЛИБР»

ИНН/КПП 7727389738/771301001

ОГРН 1187746745053

Юридический адрес: 127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 18, помещ. 1/2

Р/счет 40702810038000198897

ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА,

Кор/счет 30101810400000000225

БИК: 044525225

Тел.: +7 (968) 666-98-89

e-mail: os.kalibr@mail.ru

Генеральному директору
ООО «РОСТерм»
Багаеву И.В.

Исх. № 06-01 от 06.12.2023 года
на вх. № б/н от 06.12.2023 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Российской Федерации, сообщаем следующее:

Продукция:

Фитинги полимерные для труб напорных для систем горячего водоснабжения и систем отопления номинального наружного диаметра от 16 до 63 мм, номинальной толщиной стенки от 2,0 до 8,6 мм, класс эксплуатации 1, 2, 3, 4, 5, XB, рабочего давления 2.5МПа, SDR 7,4:

- надвижные гильзы из PVDF (поливинилидентфторид) (ТН ВЭД 3917 40 000 9)
- муфты соединительные равнопроходные, угольники 90°, тройники равнопроходные, тройники с уменьшенным боковым проходом, тройники с увеличенным боковым проходом, тройники с уменьшенным торцевым проходом, тройники с уменьшенным боковым и торцевым проходом из PPSU (полифенилсульфон) (ТН ВЭД 3917 40 000 9)

не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 года N 2425.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в действующие нормативные документы.

Генеральный директор
ООО «Калибр»



Ковтун

Р.В. Ковтун

Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, несет организация, направившая запрос



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.013.E.000550.05.21 ОТ 11.05.2021 Г.

ПРОДУКЦИЯ

Детали соединительные (фитинги) для горячего, холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения т.м. РОСТерм, HZRT из PPSU (полифенилсульфона): уголки, тройники равнопроходные, тройники переходные, муфты соединительные, муфты переходные, переходы. Область применения: для горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления и для систем теплого пола. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 22.21.29-001-33182523-2021 "Фитинги PPSU".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Клевер", г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит.В." ("Российская Федерация").

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Клевер", адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит. А, пом. 4-Н, ком. 22. ИНН: 7801297853" ("Российская Федерация"). ОГРН: 1157847448109

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 3)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

-Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 002030 от 29.04.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года); - Протокол № 04.0321.17926.40599.1 от 02.04.2021 года, выданный ИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.511172), 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.
(Ф. И. О.)

№0430844

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.013.E.000550.05.21

от 11.05.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 430844

Фирма-получатель

ООО "Клевер", адрес: 198323, г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 112, лит. А, пом. 4-Н, ком. 22. ИНН: 7801297853 ("Российская Федерация").

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; состав; дата изготовления; гарантийный срок хранения и эксплуатации; номер партии; нормативный документ; наименование и юридический адрес производителя.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели

Запах водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 20 град. С (балл)
Запах водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Привкус водной вытяжки при 60 град. С (балл)
Цветность
Мутность
Осадок
Пенообразование

не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 2 баллов
не более 20 град.
не более 2,6 ЕМФ
Отсутствует
отсутствие стабильной
крупнопузырчатой пены, высота
мелкопузырчатой пены у стенок
цилиндра - не выше 1мм

Физико-химические показатели

Водородный показатель (водная вытяжка)(ед. pH)
Величина окисляемости перманганатной $\text{MgO}_2/\text{л}$
Санитарно-гигиенические показатели
Формальдегид мг/л
Этилацетат мг/л
Ацетон мг/л
Ацетальдегид мг/л
Спирт метиловый мг/л
Спирт бутиловый мг/л
Спирт изобутиловый мг/л
Железо мг/л
Никель мг/л
Медь мг/л
Кадмий мг/л
Свинец мг/л
Цинк мг/л
Марганец мг/л
Олово мг/л
Алюминий мг/л

6-9 ед.
5,0

не более 0,05
не более 0,2
не более 2,2
не более 0,2
не более 3,0
не более 0,1
не более 0,15
не более 0,3
не более 0,1
не более 1,0
не более 0,001
не более 0,03
не более 5,0
не более 0,1
не более 2,0
не более 0,5